

## **FEC 37/2025: Servizio di noleggio e montaggio di una struttura per media lounge in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici**

### **Richieste di chiarimenti – seconda tranche**

#### **Domanda 2.**

**2.1** Si chiede di indicare le dimensioni della porta scorrevole prevista all'ingresso di N1 di Piazza Città di Lombardia e di indicare altresì le dimensioni della struttura.

**2.2** Si chiede gentile conferma che sia ammessa la presenza di colonne all'interno della struttura open space.

**2.3** Si chiede gentile conferma che la copertura della struttura possa essere cieca e non trasparente.

**2.4** Si chiede di confermare che sarà accettata una tolleranza delle dimensioni per difetto e per eccesso di 100 cm.

**2.5** Si chiede di confermare che sarà accettata quota del piano di calpestio +18cm.

#### **Risposta 2.**

**2.1** Per quanto riguarda l'apertura della porta scorrevole frontale all'ingresso di N1, si segnala che dovrà essere al massimo di 4 mt. Mentre, come indicato nella scheda tecnica, le dimensioni complessive della struttura dovranno essere di circa 14x20 m (superficie totale di circa 280 mq).

**2.2** Si segnala che la presenza di colonne all'interno della struttura è ammessa.

**2.3** Si segnala che la copertura della struttura non potrà essere cieca poiché la trasparenza è richiesta per garantire la massima permeabilità visiva e luminosa, permettendo alla luce naturale di filtrare e illuminare adeguatamente lo spazio interno e valorizzare contestualmente l'architettura esistente della piazza, anche in vista della realizzazione di giochi luminosi da proiettare sulla volta.

**2.4** Si conferma che sarà accettata una tolleranza delle dimensioni per difetto e per eccesso di 100 cm.

**2.5** Si conferma che sarà accettata quota del piano di calpestio +18cm, purché vengano rispettate le norme per l'accessibilità delle persone con mobilità ridotta, garantendo quindi un percorso uniforme e sicuro.